



PETROLEUMSTILSYNET

Gassco AS
Postboks 93

5501 Haugesund

Vår saksbehandler
Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2019/1023/JSO

Dato
15.11.2019

Pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg på Draupner innretningene [0030000204]

I perioden 16. – 20.9.2019 førte vi tilsyn med elektriske anlegg og tilknyttede anlegg på Draupner innretningene. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jamfør rammeforskriften §§ 7 om ansvar etter denne forskriften og 12 om organisasjon og kompetanse, jamfør styringsforskriften §§ 5 om barrierer og 14 om bemanning og kompetanse, pålegger vi Gassco AS å:

Utarbeide en realistisk og forpliktende plan som skal sikre følgende:

- 1. Foreta gjennomgang av Draupner innretningene for å sikre at det er iverksatt nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig, jf. rapportens kap. 5.1.4.*
- 2. Sikre at Gassco til enhver tid har tilknyttet nødvendig faglig kompetanse knyttet til elektriske anlegg, jf. rapportens kap. 5.1.1.*

Frist for å etterkomme pålegget er 15.01.2020. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Arild Anfinsen e.f.

tilsynsleder

Jan S. Østensen
overingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur