



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Eivind Jåsund

Deres ref.
2022-012926

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2022/96/KMA

Dato
18.07.2022

Pålegg gis etter tilsyn med Equinor FLX – Styring av vedlikehold på Statfjord A (Aktivitet 001000258)

I perioden 21.6. til 22.6.2022 og 27.6. til 30.6.2022 førte vi tilsyn med styring av vedlikehold i Equinor FLX og på Statfjord A. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med intervjuer av FLX ledelse og vernetjeneste og med verifikasjoner i selskapets styringssystem på land. I tillegg gjennomførte vi intervjuer og verifikasjoner på Statfjord A.

Vi viser til gjennomføring av tilsyn med styring av vedlikehold i Equinor/FLX på Statfjord A (SFA) hvor vi har påvist alvorlige brudd på regelverket. Rapporten er under utarbeidelse, men vi mener det er nødvendig med umiddelbar håndtering av deler av de forholdene som vi observerte.

Revisjonen har avdekket at det er store ulikheter i oppfatningen om beslutningsgrunnlaget for prioriteringer og den tekniske tilstanden på innretningen mellom landorganisasjonen og personell på innretningen (SFA).

Som en del av tilsynet ble det gjennomført et møte, med gjennomganger fra FLX om sikkerhetsnivå og robustgjøringsprosesser 5. juli 2022 hos Ptil. Denne gjennomgangen, supplert med beskrivelser av prosesser og forhold om bord, styrket inntrykket av at FLX/landorganisasjonen ikke har forankret sine vurderinger og prioriteringer på den nødvendige kunnskap om tekniske og organisatoriske forhold på Statfjord A.

Faktagrunnlag for beslutninger må basere seg på de eksisterende forhold og den

reelle utforming og tekniske tilstand på innretningen.

Etter styringsforskrift § 6 skal styring av helse, miljø og sikkerhet omfatte de aktivitetene, ressursene, prosessene og den organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring, jf. rammeforskriften § 17.

Mangler i beslutningsgrunnlag medfører at planer for gjennomføring av oppgaver på innretningen ikke har tilstrekkelig modenhet. Videre ser vi at ved utføring av oppgavene så krever de reelle tekniske og organisatoriske forholdene ombord bruk av kompensierende tiltak og behov for tilleggsressurser eller omprioritering av aktiviteter.

Vi viser til varselet om pålegg 8.7.2022. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Equinor å:

- *Verifisere at de forutsetninger som ligger til grunn for sikker drift av SFA er gyldige ved å sikre at relevante fagfolk og brukergrupper med anleggsspesifikk kompetanse involveres, slik at informasjon om organisatoriske, tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer på Statfjord A ligger til grunn for vurderinger og beslutninger, jf styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og styringsforskriften § 15 om informasjon for å sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst, gjennom å innhente, bearbeide og formidle nødvendig informasjon til relevante brukere før det treffes beslutninger.*
- *Vurdere og beskrive hvordan robustgjøringstiltak og utbedring av barrieresvekkelser prioriteres på Statfjord A i kombinasjon med andre aktiviteter samt hvilke ressurser dette krever jf styringsforskriften § 12 om planlegging slik at planene ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet og at ressursene som er nødvendige for å utføre de planlagte aktivitetene, er til rådighet for prosjekt- og driftsorganisasjon.*

Frist for tilbakemelding på hvordan pålegget skal etterkommes er 1.9.2022.

Frist for å etterkomme pålegget er 30.9.2022. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans, men en

eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynsleder

Eivind Jåsund
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 0