

# Sikkerhetsforum 4.2.2021

## Hendelser og granskinger

Bjarte Rødne  
F-Logistikk & Beredskap



# Agenda

- Igangsatte granskinger
- Alvorlige hendelser



# Hendelser siden forrige møte (12.11.20)

11 hendelser i kategori alvorlig

2 av disse granskes

- Tjeldbergodden, brann
- Heidrun, personskade løfteoperasjon



# Brann på Tjeldbergodden 2.12.20


- Et turbinhavari av en dampdrevet turbingenerator forårsaket brann på Tjeldbergodden. Brannen startet i kompressorhuset som ligger i metanolanlegget. Varigheten på brannen var ca 1 time.
- Det var pågående arbeid med tuning av regulatorer på turbingeneratoren i forkant av brannen. Underveis i denne jobben besluttet de å ta en nødstopp av generatoren da de opplevde uregelmessigheter.
- Ved en nødstopp av systemet skal damptilførsel inn stoppes og generatoren frakoples strømnettet. I dette tilfelle fungerte ikke nødstopp som den skulle.
- Brannen spredte seg ikke til andre system i kompressorhuset



Kilde: Equinor



# Hendelse på Tjeldbergodden 2.12.20



Kilde: Ptil



# Heidrun – 17.1.21 Personskade løfteoperasjon

Ved avhuking av last fra vestkran gir anhuker beskjed om «Fri krok» til kranfører. Kranfører starter å hive. Anhuker gir deretter beskjeden «stopp». Før kranfører rekker å reagere frigjøres krankrok/forløper og treffer anhuker i hodet. Person sendes med SAR som er stasjonert på Heidrun til land for medisinsk behandling.







## Oppfølging av alvorlige hendelser (utvalg)

- 12.11.20 Transocean Spitsbergen: Kortslutning i tavle
- 26.11.20 Gyda: Del av milleverktøy (200 kg) falt 6 m
- 30.11.20 West Bollsta: Goose-neck ring falt ned rundt stigerør og landet på flex joint.
- 9.12.20 Deepsea Atlantic: rekkverk (37,5 kg) falt 8 m
- 23.1.21 Maersk Integrator: Løpekatt for monorail falt ned under installasjon. 112 kg, 8 m.





Spørsmål?

