



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor ASA, Hammerfest LNG Snøhvit
postboks 413

9615 HAMMERFEST

Vår saksbehandler
Ove Hundseid

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2019/427/OvH

Dato
5.9.2019

Pålegg etter gransking av hydrater i sikkerhetsventiler på Hammerfest LNG (HLNG)

I perioden mars-juni 2019 gransket vi hydrater i sikkerhetsventiler på Hammerfest LNG. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår den 9.7.19. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. rammeforskriften § 10 om forsvarlig virksomhet og styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 21 om oppfølging første og andre ledd pålegger vi Equinor å gjennomgå egen styring av sikkerheten på HLNG, og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at dere er i stand til å

- *identifisere barrierer som er svekket eller ute av funksjon,*
- *vurdere kombinasjonen av svekkede barrierer,*
- *sikre at nødvendige kompenserende tiltak blir implementert,*
- *utbedre barrierer som er ute av funksjon eller svekket,*

jf. rapportens kapittel 12.1.1

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.12.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. Effekten av tiltakene skal verifiseres.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Arild Anfinsen e.f.
tilsynsleder

Ove Hundseid
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumsstilsynet og har derfor ingen signatur