



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Eivind Sande

Deres ref.
2020-001381

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2020/1720/ESa/KRT/KEB/AHE

Dato
11.01.2021

Pålegg etter tilsyn med kontroll-, overvåking- og sikkerhetssystemene (SAS) på Martin Linge

I perioden 20. oktober til 6. november 2020 førte vi tilsyn med kontroll-, overvåking- og sikkerhetssystemene (SAS) på Martin Linge. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 26 om sikkerhetssystemer, aktivitetsforskriften § 32 om overføring av informasjon ved skift- og mannskapsbytte og innretningsforskriften § 8 om sikkerhetsfunksjoner pålegger vi Equinor Energy AS å:

- *«iverksette nødvendige tiltak for å sikre at overføring av nødvendig informasjon om status for sikkerhetssystemer, ved skiftbytte, møter krav i aktivitetsforskriften § 32», jf. rapportens kapittel 4.2*
- *«etablere en status for blokkerte sikkerhetsfunksjoner i det sentrale kontrollrommets brukergrensesnitt og sikre at status for sikkerhetssystemer ved overføring og utkobling er kjent for relevant personell til enhver tid», jf. rapportens kapittel 5.1.1*

Fristen for å etterkomme pålegget er 15. januar 2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Kjell Marius Auflem e.f.
tilsynsleder

Eivind Sande
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur