



PETROLEUMSTILSYNET

Equinor Energy AS
Postboks 8500 Forus

4035 Stavanger

Vår saksbehandler
Anita Oplenskedal

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2021/1694/AO

Dato
23.06.2022

Revidert granskingsrapport av uønsket hendelse på Sleipner A 29.10.2021 og pålegg (Oppgave nr. 001046023)

I perioden 1.11.2021 til nå har vi gransket uønsket hendelse 29.10.2021 på Sleipner A med kortslutning av trafo og havari av brannpumpe B.

Vår reviderte rapport er lagt ved.

Vi viser til vår rapport etter gransking og varselet om pålegg datert 1.6.2022. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 11 i rapporten.

Vi gir i overensstemmelse med varselet følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold og § 47 om vedlikeholdsprogram første og andre ledd, samt teknisk og operasjonell forskrift § 58 om vedlikehold og § 59a om vedlikeholdsprogram, pålegger vi Equinor å sikre at sviktmodi relatert til fleksible koblinger tilknyttet dieselhydrauliske brannpumpepakker forebygges systematisk gjennom vedlikeholdsprogram på innretninger og landanlegg i Equinor med slikt utstyr, jf. rapportens kapittel 11.1.1.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.2.2023. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget for varselet om pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert.

Vi ber om svar på dette brevet innen 08.09.2022. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Rapporten og vedtaket blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato

Med hilsen

Tore Endresen e.f.
fungerende tilsynsleder

Anita Oplenskedal
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: Granskingsrapport og Vedlegg A