



PETROLEUMSTILSYNET

Eni Norge AS  
Postboks 101 Forus

4064 Stavanger

Vår saksbehandler  
Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
Ptil 2017/936/JSO/SHG/THu

Dato

## **Pålegg etter tilsyn med Eni Norge om elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene Goliat FPSO**

I perioden 19.-28.9.2017 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni Norge (Eni) om bord på Goliat FPSO. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår 31.10.2017.

I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:

### *Del 1.*

*Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling, jamfør innretningsforskriften § 10 om anlegg, systemer og utstyr, § 10a om tennkildek kontroll, § 47 om elektriske anlegg og innretningsforskriften § 78 om ATEX, pålegger vi Eni Norge å:*

- *Gjennomgå selskapets system for oppfølging av identifiserte avvik, slik at avvikene korrigeres, årsakene klarlegges og korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen. Effekten av tiltakene skal evalueres.*
- *Gjennomgå alle identifiserte avvik innen tennkildek kontroll, klarlegge årsakene og sette i verk korrigerende tiltak for å hindre at avvikene oppstår igjen.*
- *Gjennomgå avvik som har blitt lukket uten tilstrekkelig korrigerende tiltak for å sikre nødvendig avviksbehandling og tilstrekkelig korrigerende tiltak. Dette inkluderer ytterligere behandling av forhold beskrevet i rapportens avvik 5.1.1.*

### *Del 2.*

*Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 14 om bemanning og kompetanse, jamfør aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse, § 24 om prosedyrer og § 91 om arbeid i og drift av elektriske anlegg, pålegger vi Eni Norge å:*

*Foreta en gjennomgang av styringssystemet innen elektrofagområdet og implementere nødvendige tiltak for å sikre at:*

- *Roller og ansvar er entydig definert og forstått.*

- *Nødvendige prosedyrer, retningslinjer og instruksjoner er utarbeidet og etterleves. Disse skal i nødvendig utstrekning tilpasses stedsspesifikke forhold om bord.*
- *Eksisterende opplæringsprogram skal evalueres og det skal iverksettes tiltak slik at relevante opplæringsmoduler er tilpasset og implementert for hver enkelt stilling om bord.*

*Det skal presenteres en tidfestet plan, innen 11.12.2017, som skal sikre at selskapet etterkommer pålegget. Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.3.2018. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.*

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Med hilsen

Odd Rune Skilbrei e.f.  
tilsynsordinator

Jan Sola Østensen  
Overingeniør

*Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur*