



PETROLEUMSTILSYNET

Rowan (Valaris) Norway LTD
Postboks 214 Sentrum

4001 Stavanger

Vår saksbehandler
Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2021/1622/JSO

Dato
01.03.2022

Pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Rowan Viking [Aktivitet 414004005]

I perioden 8.-12.11.2022 førte vi tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Rowan Viking. Vi viser til varselet om pålegg i brev av 7.2.2022 og kommentarer til varsel om pålegg fra dere i brev av 25.2.2022 og 28.2.2022.

Rowan Norway Limited (Rowan) har i sine kommentarer til varsel om pålegg bekreftet at tiltak har blitt iverksatt, slik at barrierer nevnt i rapportens kapittel 5.1.2-5.1.7 er effektive. Videre har Rowan bekreftet at selektivitetsanalyse har blitt utført og at det kan dokumenteres selektiv utkobling i det elektriske anlegget. Det gis på grunnlag av dette kùn pålegg i overenstemmelse med del en og to av det varslede pålegget:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Rowan Norway Limited å:

- 1. Systematisk gjennomgå, kartlegge og korrigere tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på Rowan Viking for å sikre at innretningen kan driftes i henhold til regelverkets krav under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet 1. ledd, § 14 om bemanning og kompetanse og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger 1. ledd.*
- 2. Sikre at styringssystemet for barrierestyring og avviksbehandling med tilhørende prosesser, ressurser og driftsorganisasjon blir etterlevd i virksomheten. Jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1.*

ledd og aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger 2. ledd bokstav a).

Frist for å etterkomme pålegget er 30.6.2022. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette brevet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.

Med hilsen

Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur