



PETROLEUMSTILSYNET

Rowan (Valaris) Norway LTD
Postboks 214 Sentrum

4001 Stavanger

Vår saksbehandler
Jan Sola Østensen

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ptil 2021/1622/JSO

Dato
07.02.2022

Rapport og varsel om pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Rowan Viking [Aktivitet 414004005]

I perioden 8.-12.11.2022 førte vi tilsyn med elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på Rowan Viking.

Rapporten vår er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 5 i rapporten, og varsler med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Rowan Norway Limited å:

- 1. Systematisk gjennomgå, kartlegge og korrigere tilgjengelig bemanning og kompetanse i selskapets landorganisasjon og på Rowan Viking for å sikre at innretningen kan driftes i henhold til regelverkets krav under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner. Jmfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet 1. ledd, § 14 om bemanning og kompetanse og aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger 1. ledd.*
- 2. Sikre at styringssystemet for barrierestyling og avviksbehandling med tilhørende prosesser, ressurser og driftsorganisasjon blir etterlevd i virksomheten. Jmfør styringsforskriften § 5 om barrierer, § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 1. ledd og aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger 2. ledd bokstav a).*
- 3. Sikre at barrierene i rapportens kapittel 5.1.2-5.1.7 er effektive. I tillegg skal det utføres selektivitetsanalyse som ivaretar det elektriske anlegget på Rowan Viking slik at selektiv utkobling blir dokumentert oppnådd, jf. rapportens kapittel 5.1.11. Jmfør rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs 1. ledd med de krav som er angitt i nevnte avvik i rapporten, styringsforskriften § 5 om barrierer og § 16 om generelle krav til analyser.*

Frist for å etterkomme påleggets del 1 og 2 settes til 30.6.2022, og del 3 settes til førstkommende operasjonsstart. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. Separat melding skal sendes for del 3.

Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 25.2.2022.

Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse.

Vi ber om svar på de deler av brevet som angår tilsynsrapporten innen 18.3.2022. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.

Dersom dere oppdager faktafeil i rapporten, ber vi om at dere tar kontakt innen en uke etter dette brevets dato.

Rapporten blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato.

Med hilsen

Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder

Jan S. Østensen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

Vedlegg: 2